

Desweiteren sind in NEP 2013 folgende falschen Angaben zu den obigen Maßnahmen enthalten:

Seite 266: Eintrag für M54: Raitersaich nach Luderheim

Falsch: Von Raitersaich nach Ludersheim ist die Verstärkung der bestehenden 380-kV-Leitung vorgesehen.

Richtig: Von Raitersaich nach Ludersheim ist die Verstärkung der bestehenden **220-kV-Leitung** vorgesehen.