

Netzentwicklungsplan Strom
Postfach 10 07 48

10567 Berlin

Stellungnahme zum Netzentwicklungsplan Strom 2030, 1. Entwurf vom 04.02.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Netzentwicklungsplan Strom 2030, 1. Entwurf vom 04.02.2019 wird das Projekt P53 M-Nr. 54 unter der NOVA Kategorie „Netzverstärkung: Neubau in bestehender Trasse geführt“.

Die bestehende Trassenführung unterschreitet die im LEP Bayern geforderten Mindestabstände von 400m für Höchstspannungsleistung zur Wohnbebauung in folgenden Bereichen erheblich.

Clarsbach, im Bereich Villenweg, Abstand unter 100m

Regelsbach, im Bereich Nazissenweg, Rosenweg, Tulpenweg, Hopfenweg, Abstand unter 50m

Oberbaimbach, Abstand unter 100m

Wolkersdorf im Bereich der Siedlung Pfaffensteig, Abstand zwischen 50m-200m

Raubershof, Abstand unter 100m

Katzwang, im Bereich Katzwanger Bahnweg, Abstand unter 200m, im Bereich der Tennisplätze an der Katzwanger Hauptstraße Abstand unter 50m, im Bereich der Kurlandstraße, Katzwanger Hauptstraße, In der Mühleite, Erlbachstraße, Heinrich- Held-Straße, Agnes-Gerlach-Ring, Abstand zwischen 20m-100m

Kornburg, Bereich der Keilstraße, Venezianer Straße, Buberweg, Abstand unter 200m

Kleinschwarzenlohe im Bereich Katzwanger Straße, Flurstraße, Kornburger Straße unter 20m, im Bereich Porschestraße, unter 150m, im Bereich Am Bernlohe zum Teil direkt über Wohnhäuser.

Alle aufgeführten Straßen befinden sich in Wohngebieten und sind gesäumt von Ein- bis Mehrfamilienhäusern. Die Abstände zur bestehenden 220 KV Hochspannungsleitung sind heute schon mit deutlich erhöhten gesundheitlichen Risiken für die Anwohner verbunden. In einigen Straßenzügen von Katzwang und Kornburg ist eine deutlich erhöhte Anzahl von Krebserkrankungen zu verzeichnen.

Der Neubau einer 380KV Höchstspannungsleitung ist in dem beschriebenen Bereich in der bestehenden Trasse daher nicht verantwortbar.

Ich fordere den Bereich M-Nr.54 des Projektes P53 in die NOVA Kategorie „Netzausbau in neuer Trasse“ aufzunehmen und eine neue Trassenführung unter Einhaltung der im LEP Bayern geforderten Mindestabstände zu erschließen.

Mit der Veröffentlichung meiner Stellungnahme im Internet bin ich einverstanden.

Name: *R. Gregor*
Straße: *Gregor*
Datum: